

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

Долгосрочные параметры	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
Базовый уровень операционных расходов тыс.руб																							
Индекс эффективности операционных расходов	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Нормативный уровень прибыли, %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности																							
Удельная норма расхода топлива кг у.т./Гкал	167,06	167,06	167,06	167,06	165,00	165,00	165,00	165,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
Величина потерь при передаче тыс.Гкал	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	23,769	

55079,3

Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений	0,63	0,63	0,63	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45
	на 1 Гкал/час установлен. мощности	0,28	0,28	0,28	0,267	0,258	0,253	0,249	0,245	0,24	0,236	0,231	0,226	0,222	0,218	0,213	0,21	0,205	0,2

"КОНЦЕДЕН"

Коркинское городское поселение в лице
Администрации Коркинского городского
поселения

Глава Коркинского городского поселения

Д.В. Гагов



"КОНЦЕССИОНЕР"
ООО "ТеплоСервис"

Директор ООО "ТеплоСервис"

Т.А. Лопатинская



"СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский



ПРОШУ

На 72 странице

в документах

